



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київська вул. Київська 19  
(найменування об'єкта)  
«14» 10 20 25 р.

Бригада у складі Джоджєво ВОГ, Ді Древо СК  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Київська 19  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф22-12м, Ф20-8м

Ф22-12м, Ф20-8м  
(увідний газопровід, характеристики г-ду))

Ф22-12м, Ф20-8м  
Ф22-12м, Ф20-8м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:  
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:  
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Ф22-12м, Ф20-8м

✓ - ліквідація виявлених витоків газу: Ф22-12м, Ф20-8м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

всё работами не сделано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Редішев О.Б.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Дімовичев А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Сидоренко С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сидоренко А.В. [Signature]  
(прізвище, ініціали) (підпис)