

М+М+



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул Київська 20 м. Київ

« 14 » 10 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Аношкін ОО, Веселовський ВТ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул Київська 20 м. Київ

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80 - 6м, φ40 - 20м, φ25 - 6м, φ20 - 12м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

об'єкт: вводи φ20 - 4м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ20 - 4м
муфта φ20 - 4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: кран φ20 - 4м, муфта φ20 - 4м
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран φ20 - 4м, φ20 - 4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неу робочому тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. критично добре

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

неармування термореле

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родченко ОХ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Ковалев ОА
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ковалев ОА
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармій по будинку будсервіс
(прізвище, ініціали) (підпис)