

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газowego обладнання

ВБГО Митковий будинок
м. Вінниця вул. Кн. Коріатовичів №4/4
(найменування об'єкта)

« 15 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Дубовенко Ю.Т.;
Доброба С.А.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Кн. Коріатовичів №4/4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газowego обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 156 - 45 м., Ø 125 - 8 м., Ø 100 - 18 м.,
Ø 89 - 15 м., Ø 40 - 30 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стяжки: Ø 25 - 170 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани (шлюби): Ø 40 - 6 шт. муфтаві зєднання: Ø 40 - 6 шт.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильна емульсія
та прилад "Віктор 6AS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: реконструкція: Ø 40 - 1 шт.
муфта: Ø 40 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Ніяк робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прікструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гуродуський А.С.
(прізвище, ініціали)

Васильківський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Т.
(прізвище, ініціали)

Дірява С.А.
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Відноблещев
(прізвище, ініціали) (підпис)