



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжиця вул. К. Коріатовичів 58
(найменування об'єкта)

«03» 10 2025 р.

Бригада у складі Гордієнко В.М.; Зюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. К. Коріатовичів 58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 1м, Ø40 - 20м, Ø25 - 8м, Ø20 - 1м,
Ø15 - 1м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
красні (шурові): Ø20 - 1м, (красні): Ø20 - 1м, Ø15 - 1м.
чорні з'єднання: Ø20 - 3м, Ø15 - 1м, Ø40 - 1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; контрайке; Ø40 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент проведення перевірки акт ДК не складено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Підгорючий А.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Дроздів Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармачеві по вирокну відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)