



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вишневець
вул. Кошарівська 70

«2» 10 2025 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Осеченко ВО, Мурашкін ВМ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневець
вул. Кошарівська 70
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-12м φ60-10м
φ22-10м φ25-10м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-8м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
урам φ25-3м
муфта φ25-3м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладом ВМ 100000
м. Вишневець
 - ліквідація виявлених витоків газу: урам φ25-10м, 4/2 φ25
м. Вишневець

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не працює через несправність
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувалося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не працює газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родченків О.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Бочаров В.О.
(прізвище, ініціали)

Муромцев В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко М.В. Буринський В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)