



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віржиче вул. Кв. Коріатовичів 82
(найменування об'єкта)

«07» 10 20 25 р.

Бригада у складі Дзубенко Ю.Т.; Мустілюк В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віржиче вул. Кв. Коріатовичів 82
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - Ім, Ø25 - Фм, Ø20 - Чм, Ø15 - Ім.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Дурин Віктор

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краки (пробкові): Ø25 - Ім, Ø15 - Ім
муфтові з'єднання: Ø32 - Ім, Ø25 - Ім, Ø15 - Ім
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милка емульсія
та прилад "Nitra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; крак (пробковий): Ø25 - Ім
коктрайла: Ø32 - Ім

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектного

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ЕМ не складено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Лізаржевський АС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дробенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мустилін В.М
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармиско по будинку в державі
(прізвище, ініціали) (підпис)