

М+М+



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Кошівська 99
« 08 » 08 20 15 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Коваленко А.А. Демидовський О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Кошівська 99
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ФЧО-20а ФНО-20аа Ф25-16а

обреш. свічки ФНО-С
(уздийний газопровід (характеристики г-ду))

арам ФНО-С
металл ФНО-С
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кришак, Давидовський, Демидовський, Коваленко
 - ліквідація виявлених витоків газу: ФЧО-20-К

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. архівсерулювання

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: кофсерування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Роздубов ОА
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Кавені ВА
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Демидов ОІ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кутерв АВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринський по будинку в ідентифікації
(прізвище, ініціали) (підпис)