



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. А.Котлячої 26
(найменування об'єкта)

«03» 10 2025 р.

Бригада у складі Димитрієв М.В.; Дарков В.О.; Волкун В.А.;
Суржук О.В.; Кочок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. А.Котлячої 26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65 - 48 м, Ø32 - 28 м, Ø25 - 2 м,
Ø20 - 7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø32 - 2 м, Ø25 - 5 м, Ø20 - 1 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крюки (крюкові): Ø32 - 1 м, Ø25 - 1 м, Ø20 - 1 м (крюкові); Ø25 - 2 м, Ø20 - 5 м.
шпуртові з'єднання: Ø32 - 1 м, Ø25 - 3 м, Ø20 - 6 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крюки (крюкові): Ø25 - 1 м, Ø20 - 3 м.
контрайли: Ø32 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вилучено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зробити газопроводу на місцях перевірки щоб ДМК не ладало

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Підгородський А
(прізвище, ініціали)

Диморієнко М.В
(прізвище, ініціали)

Дакно В.О
(прізвище, ініціали)

Кочур В.А
(прізвище, ініціали)

Муромчук О.В
(прізвище, ініціали)

Калок А.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Відпису
(прізвище, ініціали) (підпис)