

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бун. А. Радушевської 79  
« 2 » 10 20 15 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Авдеев Олександр Валентинович Р.С.  
Драбенько Олександр Дмитрович Р.В.  
(прізвище, ініціали) Крижанець О.В.  
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Бун. А. Радушевської 79  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф80-6м, Ф80-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ф80-6м, Ф57-12м, Ф15-0,5м  
Ф25-300м (шланг)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
шланг Ф80-3м, Ф25-12м, Ф15-3м  
муфта Ф80, 3м, Ф25-12м, Ф15-3м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Крижанець О.В., Авдеев О.В.
  - ліквідація виявлених витоків газу: Ф25-12м, Ф15-3м, Ф80-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у будинку та на горнища, де прокладені газопроводи; в одне місце
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх зачіпок пристроїв, установлених на газопроводах; в одне місце
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв. їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не робилося
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в одне місце

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає

Викисано попередження.

Майстер ВВГО  
Члени бригади

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <u>Рудковський О.К.</u><br>(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Александров О.О.</u><br>(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Величко В.І.</u><br>(прізвище, ініціали)     | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Дробинський В.В.</u><br>(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Степанов С.К.</u><br>(прізвище, ініціали)    | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Сидоренко С.В.</u><br>(прізвище, ініціали)   | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Курчак О.В.</u><br>(прізвище, ініціали)      | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| _____ (прізвище, ініціали)                      | _____ (підпис)              |
| _____ (прізвище, ініціали)                      | _____ (підпис)              |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Відповідальний  
(прізвище, ініціали) (підпис)