



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця  
\_\_\_\_\_ вул. Кармелюка 13  
(найменування об'єкта)

«22» 09 2025 р.

Бригада у складі Димчишин О.І., Миченко В.О. Гордієнко В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Кармелюка 13  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40-31 ; φ 20-36 ч

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 20-2штб ; φ 20-2штб - шортові  
шортові з'єднаннє : φ 40-1штб ; φ 20-4штб  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильно-емульсія та прилад Vibro GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: вигайка φ 40-1штб ; φ 20-1штб  
кр φ 20-1штб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відкриті та на горнища, де прокладені газопроводи: *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *перевірено*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: *виконано*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
*Перевірено під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *проінструктовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *під час перевірки або ДРК не подано*

Виписано попередження:

|               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| Майстер ВБГО  | <i>Ковальчук М.М.</i><br>(прізвище, ініціали) | <i>[Підпис]</i><br>(підпис) |
| Члени бригади | <i>Димченко О.І.</i><br>(прізвище, ініціали)  | <i>[Підпис]</i><br>(підпис) |
|               | <i>Ліцман В.О.</i><br>(прізвище, ініціали)    | <i>[Підпис]</i><br>(підпис) |
|               | <i>Гордієнко В.М.</i><br>(прізвище, ініціали) | <i>[Підпис]</i><br>(підпис) |
|               | _____   | _____                       |
|               | (прізвище, ініціали)                          | (підпис)                    |
|               | _____   | _____                       |
|               | (прізвище, ініціали)                          | (підпис)                    |
|               | _____   | _____                       |
|               | (прізвище, ініціали)                          | (підпис)                    |
|               | _____   | _____                       |
|               | (прізвище, ініціали)                          | (підпис)                    |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Старченко* *по* *Бурману Вадимів*  
(прізвище, ініціали) (підпис)