



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжичуве вул. Кармелюка 75
(найменування об'єкта)

« 29 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю ; Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжичуве вул. Кармелюка 75
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-20м, Ø32-2м, Ø20-20м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крики (пробкові): Ø20-4м.
муртові з'єднання: Ø40-1м, Ø20-4м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
не приклад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крик (пробковий): Ø20-1м.
коаксіалі: Ø40-1м, Ø20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у вільній та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очитка від залишків корозії і мастиля та змунування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очитка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на вільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуневанню: на майдані перевірки акт ДВК не надано
Зарядована газопроводу

Випиране попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Підгородечий Р.К.
 (прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Алексеев О.Ю.
 (прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.І.
 (прізвище, ініціали)

(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Борисов по будинку бідишніб
 (прізвище, ініціали) (підпис)