



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця

_____ вул. Кармелюка 9
(найменування об'єкта)

« 24 » _____ 09 _____ 20 25 р.

Бригада у складі _____ Димарчук О.І. Гурбієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця

_____ вул. Кармелюка 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВООГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-26 м; φ 25-23 м; φ 20-16 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 20-3 мб; φ 25-1 мб;
мудрові жидки: φ 32-1 мб; φ 25-1 мб; φ 20-3 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.




Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за прилад VibroGAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: кондргайка φ 32-1 мб; φ 25-1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *перевірено*
- перевірка працездатності газової арматури автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *перевірено під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: *проінструктовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *під час перевірки акти ФВК не надамо*

Віднесено попередження:

Майстер ВБГО	<i>Ковальчук М.М.</i> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Члени бригади	<i>Димченко О.І.</i> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<i>Гордійко В.М.</i> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Сармач* (прізвище, ініціали) по *Борисенко* (підпис) *Відсутній*