



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінни
вул. пров. Кам'янички 4
(найменування об'єкта)

« 9 » 09 2025 р.

Бригада у складі Дашинський О.І.; Міщенко В.О.;
Гордішко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінни
пров. Кам'янички 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ∅ 32-30м; ∅ 25-12м; ∅ 20-22м;
∅ 15-11м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

∅ 25-2мб; ∅ 20-5мб
мурові з'єднання: ∅ 40-1мб; ∅ 25-2мб; ∅ 20-5мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом VibroBAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: холод гайка; ∅ 20-3мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пробігено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: нічого перевіряти або на ДПК не нагано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Данилюк О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вур підпису відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)