



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вклясска

кр. Сермаєвської 3  
(найменування об'єкта)

« 25 » 29 20 25 р.

Бригада у складі Демидов О. І., Мельник В. О.,  
Руденко О. М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вклясска  
кр. Сермаєвської 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 65-3 м, Ø 50-4 м,  
Ø 32-4 м.

Ø 20-20 м, Ø 20-30 м (середині)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø 32-2 м, Ø 20-3 м, Ø 45-5 м  
середині Ø 32-2 м, Ø 20-3 м, Ø 15-5 м  
(запірна арматура)

знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: власне обстеження

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø 20-2 м,  
середині Ø 20-3 м, Ø 32-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: дод. робота не виконана
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проектну інструкцію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необорудовані газопроводи по вул. Мелешко пер. №10

Випиано попередження:

Майстер ВБГО

Гордієв О.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Демидов О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Михайло В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Гордієв В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Сараші М. Будишук І. Даринів  
(прізвище, ініціали) (підпис)