



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ж/б

м. Вінниця вул. Айвазовського №39-Г

(найменування об'єкта)

« 10 » 09 2025 р.

Бригада у складі

Діброва С.А.; Даренко В.О.;
Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Айвазовського 39-Г

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-4м; ф25-12м; ф20-14м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф20-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кумові): ф20-4м.

Муфтові з'єднання: ф20-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Котельня: ф32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Мікрометри тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На місцях проведення газопроводів перевірки акту ДВБ не надамо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мусіко В.В.
(прізвище, ініціали)
Відрова С.А.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вірний підпису вірмовимся
(прізвище, ініціали) (підпис)