

M+H+ABP+



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
впр. 1. Бєвєрє 26
(найменування об'єкта)

« 10 » 09 2025 р.

Бригада у складі Димитєв С.І. Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
впр. 1. Бєвєрє 26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 40 - 63\text{м}$; $\phi 32 - 3\text{м}$; $\phi 25 - 3\text{м}$;
 $\phi 20 - 7\text{м}$;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
 $\phi 25 - 1\text{мб}$; $\phi 20 - 5\text{мб}$
мудрові з'єднаня: $\phi 40 - 1\text{мб}$; $\phi 25 - 2\text{мб}$; $\phi 20 - 5\text{мб}$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Vibro GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час перевірки ямок ДРК не знайдено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

Домашнік О.І.
(прізвище, ініціали)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Огр підприємств вдм
(прізвище, ініціали) (підпис)