



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
М.Віжище вул. Т.Бевза 9

(найменування об'єкта)

«*11*» *09* 20*25* р.

Бригада у складі

Гордієнко В.М.; Рашин О.Р.
Лукінич О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *М.Віжище вул. Т.Бевза 9*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø76 - 1м, Ø50 - 20м, Ø40 - 1м,
Ø25 - 1м, Ø20 - 9м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крани води

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø25 - 1м, Ø20 - 1м

муфта з'єднання: Ø25 - 1м, Ø20 - 1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія*

те прилад "Vibro GDS"

- ліквідація виявлених витоків газу: *крани (пробкові): Ø25 - 1м*
контрайки: Ø25 - 1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Бонічук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Дукельск О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лавренко А.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)