



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
вул. Гоголя 61
(найменування об'єкта)

« 9 » 09 2025 р.

Бригада у складі Димченків О.І. Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Гоголя 61
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50$ - 8м ; $\phi 40$ - 5м ; $\phi 25$ - 8м ;
 $\phi 20$ - 14м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кр $\phi 20$ - 2мб
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. $\phi 20$ - 2шт ;
 $\phi 50$ - 1шт ; $\phi 20$ - 2шт. муровані з'єднанні
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад VibroGAS

- ліквідація виявлених витоків газу: $\phi 20$ - 2шт, - конструювати

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- _____
- _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГ О

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Алексєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Овчинніков* *Будинко* *Бідашкін*

(прізвище, ініціали)

(підпис)