



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. І.Котляревського 6
(найменування об'єкта)

« 03 » 09 20 25 р.

Бригада у складі

Кучеров А.В.; Мустілюк В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І.Котляревського 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-15м, Ø40-15м, Ø50-13м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи
Ø32-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø32-1м, Ø25-2м

муніципальні узгодження: Ø50-1м, Ø32-1м, Ø25-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: копиртки: Ø50-1м, Ø32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу. На момент перевірки акт ДВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підпродушечий АС
(прізвище, ініціали)

Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.Н
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віф підпису верховника
(прізвище, ініціали) (підпис)