

Затверджено
« 9 » 09 / 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бул. Т. Шевченка 42
(найменування об'єкта)

« 9 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Корнелюк О.В.
Кітченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
бул. Т. Шевченка 42
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ФН5-3см, ФНО-12см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
оворени Європи ФН5-1см, ФНО-3см, ФН5-1см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
арми ФН5-1см, ФНО-3см, ФН5-1см
середня ФН5-1см, ФНО-3см, ФН5-1см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: присад, об'єкти, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: к/р ФН5-1см, мережа

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: незроблено тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: інструктувалося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: надмірне корозування

всіх встановлених перевірено
немає

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв ОВ
(прізвище, ініціали)
Михайлова ОВ
(прізвище, ініціали)
Михайлова
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сірюшин по бригаді відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)