



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. М. Левицького 2а
«12» 09 2015 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Передовий В.А., Кернов М.В.,
Масовий М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. М. Левицького 2а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 65 - 60 м, Ø 50 - 20 м, Ø 40 - 22 м,
Ø 25 - 32 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окремі вводи Ø 32 - 10 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
входи Ø 25 - 10 см
муроту Ø 25 - 10 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Масовий М.В., Кернов М.В.
 - ліквідація виявлених витоків газу: вводи Ø 25 - 5 см
муроту Ø 25 - 3 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи: Васильченко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Величко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: Кордуба
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Козубов
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: Косов

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Кордуба

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Кордуба
але факт для майстер перевіряти
але перевіряти

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кордуба ОВ
 (прізвище, ініціали)
Кордуба ВМ
 (прізвище, ініціали)
Кордуба АВ
 (прізвище, ініціали)
Косов АВ
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вр пунісу вумови
 (прізвище, ініціали) (підпис)