



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. М. Левицького 20
(найменування об'єкта)

«12» 09 2015 р.

Бригада у складі Мусієнко М. Р. Лещенко О. Р.
Михайленко О. Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті:
вул. М. Левицького 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-34м, Ø40-28м, Ø50-56м,
Ø25-18м, Ø20-18м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-40м, Ø20-30м (с. Ю. Лещенко)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
схода Ø25-8м, Ø20-6м
схода Ø25-8м, Ø20-6м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: всіх газопроводів;

- ліквідація виявлених витоків газу: у с. Ю. Лещенко Ø25-2м, Ø20-3м,
с. Р. Лещенко Ø25-1м, Ø20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всіма мастилами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: цеу роблено після
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: крім сервісу в наявності

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження вали газорегулювального обладнання, перевірено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Порядісць ОВ
(прізвище, ініціали)

Авдеев Іван ОА
(прізвище, ініціали)

Ромашенко ОВ
(прізвище, ініціали)

Кудрявцев ОА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відповідальних
(прізвище, ініціали) (підпис)