

117117

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця
вул. Т. Федорова 16

(найменування об'єкта)

« 30 » 09 20 25 р.

Бригада у складі

Ожогенко ЮТ, Осюков СК

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Т. Федорова 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф50-33м, ф40-2м, ф25-7м

определен' (увідний газопровід (характеристики г-ду))
всередині ф25-всередині

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім ф25-всередині
всередині ф25-всередині

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; прилад ф. 111, мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; кр ф50-1см, всередині ф50-1см, кр ф25-3см, кр ф25-1см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи;
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв. їх счистка, налагодження та регулювання;
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордєєв О.А.
(прізвище, ініціали)
Олександров О.Т.
(прізвище, ініціали)
Бєдрова С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа *Гордєєв* *по Бєдрову* *Бєдров*
(прізвище, ініціали) (підпис)