

М+М+М

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Рибаків
вул. І. Федорова 18
(найменування об'єкта)

20.09.2014 р.

Бригада у складі Олександрович Н.К. Довженко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Рибаків
вул. І. Федорова 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ФЧО-Зм, ФД5-6м, ФНО, 2м

ФРЕС-ВВР (увідний газопровід (характеристики г-ду))

АРАМ ФД5-С
СЕРГА ФД5-С
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; АРАМ ФД5-С, СЕРГА ФД5-С

- ліквідація виявлених витоків газу; АРАМ ФД5-С

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; в акцвіаеет
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підстави та на горища, де прокладені газопроводи; в акцвіаеет
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастили та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в акцвіаеет
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не у робоче тисове
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; перевірено

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів, які підлягають усуненню

в акцвіаеет
перевірено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісень О В
(прізвище, ініціали)
Деніс Савченко
(прізвище, ініціали)
Василь В О
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку відкритий
(прізвище, ініціали) (підпис)