



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. Т. Шевченка 28
(найменування об'єкта)

« 19 » 09 20 25 р.

Бригада у складі: Веселовський В.І.; Кордієнко В.М.;
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Т. Шевченка 28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-1 м; ф 32-3 м; ф 25-6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи: ф 25-4 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани прибокові: ф 25-4 м. Муфта з'єднання: ф 25-4 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 32-1 м; Поворот: ф 32-1 м; ф 25-3 м; Муфта: ф 32-1 м; ф 25-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горіщах, де прокладені газопроводи, *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *Перевірено під робочим тиском.*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *проінструктовано*

Порушення виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

*Фарбування газопроводів
На місцях перевірки акт ДВР
не надано.*

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуйко В.В.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Гордійко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Вір нарішчу ввіршовимися*
(прізвище, ініціали) (підпис)