



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця №10 вул. Т. Редорова 38
(найменування об'єкта)

« 19 » 09 20 25 р.

Бригада у складі _____

*Ромашук О.Р.; Муртман В.М.;
Міценко В.О.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*м. Вінниця
вул. Т. Редорова 38*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

ф57-1м; ф32-3м; ф25-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі з'єдн.: ф25-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф25-4м. Муфтові з'єднання: ф25-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

мильна емульсія та прилад "VibroEAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

*Кран: ф32-1м; ф25-1м;
Колонка: ф32-1м; ф25-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виглядом
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів на щільність перевірки акти РВК не надаю

Випищено попередження: _____

Майстер ВБГ О

Члени бригади

Чуїков В. В.
(прізвище, ініціали)
Романчук О. Р.
(прізвище, ініціали)
Мустіпан В. М.
(прізвище, ініціали)
Ліценко В. О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віф підпису верховишеся
(прізвище, ініціали) (підпис)