

M-HH



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжице вул. І. Федорова 6
(найменування об'єкта)

«29» 09 20 25 р.

Бригада у складі Кажок А.А., Лукієнчук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. І. Федорова 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø32-2м, Ø25-1м, Ø20-6м, Ø15-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі витоки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (пробки): Ø20-1шт, Ø15-2шт. (шлюби): Ø20-1шт.
шурфіві з'єднання: Ø20-2шт, Ø15-2шт.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробки): Ø15-1шт.
кожухайка Ø15-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищі, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастика та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

На майбут перевірки АІМ ДВК не надаю

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідрогасельний АС
(прізвище, ініціали)

Калх АА
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук АВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший м. Будинку Відкритий
(прізвище, ініціали) (підпис)