

М-147
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 10 2025р.

4
АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

№15

м. Вінниця вул. М. Крижанського 24

(найменування об'єкта)

«15» 10 2025р.

Бригада у складі

Веселовський В.І., Гордієнко В.М.,
Дмитрієнко М.В., Рашаура О.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. М. Крижанського 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф25-1ш; ф20-40ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі об'єкти: ф20-3ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кращі (курсові): ф20-3ш; Муртове відомство: ф20-3ш.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____
те прилад, VIBRA 613

- ліквідація виявлених витоків газу: _____
Контракти: ф25-1ш.
ф20-1ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; по роботам тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода на майдані перевірки акт ДВР не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Василюк В.І.
(прізвище, ініціали)
Горбунко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Куцаєв О.Р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Горбунко В.М. Бердник В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)