

СОЛ 114
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 10 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця №1/5 вул. Ар. Заболотного 34
(найменування об'єкта)

«15» 10 2025 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Воробієнко В.М.;
Дмитрієнко М.В.; Рашаєвська О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Ар. Заболотного 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25-48 м; ф 20-18 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі об'єкти: ф 25-2 м; ф 20-2 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф 25-2 м (пробкові); ф 20-1 м (кульбові)
Муртові з'єднання: ф 25-2 м; ф 20-1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

та прилад мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу:

Контргайки: ф 25-2 м; ф 20-1 м.
Крани: ф 25-1 м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів
На місцях перевірки акт ДВР не робимо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Василюк В.В.
(прізвище, ініціали)
Коробченко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Романчук О.Р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармаш по Будинку Бідершайб
(прізвище, ініціали) (підпис)