

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

А К Т

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. Інтерна 27

(найменування об'єкта)

« 13 » 10 20 25 р.

Бригада у складі

Дробинко Ю.Т.; Діброва С.А.;
Матвійчук А.В.; Лукієнчук О.В.

(прізвище ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Інтерна 27

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф 40 - 15 м; ф 32 - 10 м; ф 20 - 4 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф 20 - 5 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранці: ф 20 - 5 м; Муртові з'єднання: ф 20 - 5 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та приладом ВІРРА-600

- ліквідація виявлених витоків газу; Кранці: ф 20 - 1 м; Контура: ф 40 - 1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

На місцях проведення газопроводів
немає перевірки акту ДВР
не робилося

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Дубинко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Дорова С.А.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук Р.В.
(прізвище, ініціали)
Мурещук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку будинків
(прізвище, ініціали) (підпис)