

2 м + Н7



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця, вул. Ар. Імелі 57
«15» 10 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі: Муромчук О.В., Кухаров А.В.,
Каток А.А., Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ар. Імелі 57
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-3м; ф40-10м; ф30-10м;
ф25-2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі об'єкти: ф20-6м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробки): ф20-6м.
Мурфові з'єднання: ф20-6м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; та прилад "ВібраЕНЗ"
 - ліквідація виявлених витоків газу; Конфайна: ф30-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вирішено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; по роботам тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Частковий газопровід на межі території перевіряти акт ДВР не годилося

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В. В.
(прізвище, ініціали)

Сурженко О. В.
(прізвище, ініціали)

Куперов С. В.
(прізвище, ініціали)

Канак А. А.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О. Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід м. д. м. а. з. Бід м. д. м. а. з.
(прізвище, ініціали) (підпис)