



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Миткобій будинок
м. Вінниця вул. Лрх. Армилова 2
(найменування об'єкта)

« 01 » 10 20 25 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Лрх. Армилова 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40-8 м., Ø 32-6 м., Ø 25-8 м.

Окремі витоки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 25-6 м. муртові з'єднання: Ø 25-6 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія та прилад "VIVA GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кран (пробковий): Ø 25-6 м.
контргайка: Ø 25-6 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордєєв А.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дочерко В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Гордєєв В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсін по будинок Бєдєжкін
(прізвище, ініціали) (підпис)