

Ч+Н+

Ч



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Арх. Артемюка 23
(найменування об'єкта)

« 01 » 10 20 25 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Арх. Артемюка 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 2м, Ø 25 - 2м, Ø 20 - 7м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 5м Арматура

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Коридор (пробіжки): Ø 25 - 1м, Ø 20 - 2м.

Муровані з'єднання: Ø 25 - 2м, Ø 20 - 2м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м.д. прилад "Vibro GAS" мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прагнута

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на щільність перевірки акт ДВК на газ

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мірошеченко А.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Дідуров С.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитрієв М.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсис по Будинку Бідарти 5

(прізвище, ініціали)

(підпис)