



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Високий Шейх
вул. Арх. Артемюва 45
(найменування об'єкта)
«2» 10 20 25 р.

Бригада у складі Донченко ВО, Родікашвілі ВМ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Високий Шейх
вул. Арх. Артемюва 45
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-12м, Ф40-28м,

Ф15-5м, Ф10-1м

(звідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф15-5м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ф25-4мм

Ф25-4мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Артемаш В.В.

Мелашко С.С.

- ліквідація виявлених витоків газу:

Ф40-1мм, Ф25-2мм
Ф15-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма часто
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. весьма часто

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: весьма часто

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіась ОА
(прізвище, ініціали)
Родіась ВВ
(прізвище, ініціали)
Родіась ВМ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку Відартіс
(прізвище, ініціали) (підпис)