



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

вер. АРХ Артемов ФЗ
(найменування об'єкта)

« 2 » 10 20 19 р.

Бригада у складі _____

Кучерук ВК, Ролесенци ОФ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вер. АРХ Артемов ФЗ
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф40-12м, ф25-18м, ф10-7м, ф5-1м

армир. сталеф. ф40-3м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

армир. ф15-1м, ф15-1м, ф15-1м, ф15-1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прилад. ф40-12м, ф25-18м, ф10-7м, ф5-1м

- ліквідація виявлених витоків газу: ф40-1м, ф25-1м, ф10-7м, ф5-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підкап та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; перевірено

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. внесено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: внесено

Виписано попередження: перевірено

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко ОВ
(прізвище, ініціали)
Руденко ОВ
(прізвище, ініціали)
Руденко ОВ
(прізвище, ініціали)

Руденко ОВ
(підпис)
Руденко ОВ
(підпис)
Руденко ОВ
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргань по будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)