

4
11+ 11+
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Б. Гетьмана 24
(найменування об'єкта)

«15» 10 2025 р.

Бригада у складі _____

Міценко В.О., Іванчук В.А.,
Дрюбенко Ю.Т., Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Б. Гетьмана 24
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

ф25-стм; ф20-юм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі зв'язи: ф25-тм; ф20-змт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф25-тм; ф20-тм; Кермові: ф20-змт.
Муртові з'єднання: ф25-тм; ф20-змт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

та прилад мильна емульсія
Vibro EAB

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Комплект: ф25-змт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів на момент перевірки газом ДВР не наведено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуцько В.В.
(прізвище, ініціали)

Лущенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дідорова С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису Бігмонович
(прізвище, ініціали) (підпис)