

10-117  
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«07» 10 2025 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікниче вул. Б. Хмельницького 5  
(найменування об'єкта)

«07» 10 2025 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниче вул. Б. Хмельницького 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-мм, Ø40-20мм, Ø20-2мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі відки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробки): Ø20-2мм

лифтові з'єднання: Ø40-2мм, Ø20-2мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
те прилад "Vibac PAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: коптрайки: Ø40-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прийнято

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варування газопроводу

на момент перевірки акт ДЗК не надано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Григорукій Н  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кочеров А.В  
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді Водарський

(прізвище, ініціали)

(підпис)