

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«08» 09 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Бєрозовца 10
«4» 09 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Романенко О.Ф.
Кур'єв І.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Бєрозовца 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-50 м, Ф50-6 м, Ф32-25 м
Ф20-10 м.

Окремі ввідний газопровід (характеристики г-ду)
Ф20-13 м, Ф25-1 м

Газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)
Ф20-13 м, Ф25-1 м
Ф20-13 м, Ф25-1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: у всіх місцях герметично

- ліквідація виявлених витоків газу: у всіх місцях герметично
Ф20-13 м, Ф25-1 м, Ф20-6 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимовами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; не виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групово БМ, які підлягають усуненню: всі виявлені порушення усунені

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роджков ОФ
(прізвище, ініціали)
Роджков ОФ
(прізвище, ініціали)
Роджков ОФ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармашев М Будини В.І.
(прізвище, ініціали) (підпис)