



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

*м. Вінниця
вул. Богдана 14*

« *4* » *09* 20*25* р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі _____

*Александрович А.В.
Муромцев В.М.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Богдана 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ф50-18м, Ф25-20м,*

Ф20-2м

сирені вкоре Ф20-сир

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сирені Ф20-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

сирені Ф20-сир

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *всіх Ф20-сир, Ф25-20м, Ф50-18м*

всіх Ф20-сир

- ліквідація виявлених витоків газу: *всіх Ф20-сир, Ф25-20м, Ф50-18м*

всіх Ф20-сир, Ф25-20м, Ф50-18м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Васильченко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Васильченко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Мереверенко
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Мереверенко
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Мереверенко

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Мереверенко

на газопроводі
або два рази менше перевірки
але не менше

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мереверенко О.П.
(прізвище, ініціали)
Мереверенко М.В.
(прізвище, ініціали)
Мереверенко М.В.
(прізвище, ініціали)

Мереверенко
(підпис)

Мереверенко
(підпис)
Мереверенко
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мереверенко Мереверенко
(прізвище, ініціали) (підпис)