

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Будинок №10/10 м. Київ

« 2 » 10 20 25 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Решетовий О.С.
Мельниченко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

Будинок №10/10 м. Київ

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ГЗ-12м, ГЗ-4м

увідний газопровід (характеристики г-ду)

газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)

уводна ГЗ-12м, ГЗ-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

Мельниченко В.О.

- ліквідація виявлених витоків газу;

уводна ГЗ-12м, ГЗ-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у приміщенні та на горищах, де прокладені газопроводи; Васильченко

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Васильченко

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Пиріг

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Муромцев

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Пиріг

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Водосток вентиль газопроводу, який підлягає заміненню

Місце для установки газового приладу не вистачає

Виписано попередження:

Майстер ВБГ О

Члени бригади

Бордеев О.А.
(прізвище, ініціали)
Васильченко О.І.
(прізвище, ініціали)
Меремінов О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа О.А. Бордеев

(прізвище, ініціали)

(підпис)