



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Веласкес
вул. Крижанівська 101
(найменування об'єкта)
« 8 » 10 20 18 р.

Бригада у складі Михайленко ОВ,
Ромашук ОВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Крижанівська 101
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-1мм, ф20-1мм,
ф32-25м, ф15-7м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
армери ввході ф25-1мм, ф20-1мм, ф15-1мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
армери ф25-1мм, ф20-3мм
вектора ф25-1мм, ф20-3мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: армери ввході

- ліквідація виявлених витоків газу: ф25-1мм, ф20-1мм
ф32-25м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

низьким тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подорожували газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Подгірцев ОВ
(прізвище, ініціали)
Кеки Ігор ОВ
(прізвище, ініціали)
Мельничук ОВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармаш по будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)