

М+Н+

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«13» 10 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницький Буржесі Узвз 3
(найменування об'єкта)
«13» 10 2025 р.

Бригада у складі Курєв А.В.; Калок А.А.;
Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницький Буржесі Узвз 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32 - 27м.; ф 25 - 62м.; ф 20 - 1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Вкорми вводи: ф 25-3м.; ф 20-1м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Кранів (входів): ф 25-1м.; Кушіві: ф 25-2м.; ф 20-1м.
Муфтові з'єднання: ф 25-3м.; ф 20-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милена емульсія та прилад "Гідрас"'
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 25-1м.; Котельня: ф 25-2м.; ф 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розбурювання газопроводів
На місцях перевірки асин ДВР
не надамо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

Канок А.А.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Васильовський В.Т.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку Бідарний
 (прізвище, ініціали) (підпис)