



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Впр. О. Білобова В
(найменування об'єкта)

« 1 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Коваленко В.А., Черевач А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Львівська
Впр. О. Білобова В
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-3м, Ø 20-8м, Ø 25-11м

армирі вводи Ø 25-1м, Ø 20-3м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

армирі Ø 25-1м, Ø 20-3м
армирі Ø 25-1м, Ø 20-3м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: армирі вводи, Ø 25-1м, Ø 20-3м

- ліквідація виявлених витоків газу: армирі Ø 20-1м, Ø 25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи: В. Рибельова
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Васильченко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: Керівник
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: без роботи
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неодержавлені газопроводи

які для всіх належать керівнику все
асарова

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіченко О.В.
(прізвище, ініціали)
Васильченко І.В.
(прізвище, ініціали)
Керівник
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

В. Рибельова
(підпис)
В. Рибельова
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Гармаш (прізвище, ініціали) Васильченко (підпис)