



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО всн м. Вишневецького 32

« 27 » 08 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Курдюков А.В. Миченко В.О.

(прізвище, ініціали)  
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті всн. Вишневецького 32  
(найменування, адреса)

і проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-6м, Ø40-40м, Ø32-1м, Ø20-17м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø40-3м, Ø32-6м, Ø25-7м, Ø20-3м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ø25-1м, Ø20-5м, Ø25-1м, Ø20-5м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:  
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всн. Вишневецького
- ліквідація виявлених витоків газу: у всн Ø80-1м, Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: Визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: незроблено після ремонту
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядувані газопроводи, які були тимчасово переведені на аварійний режим

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григорук О.П.  
(прізвище, ініціали)

Курдюков В.В.  
(прізвище, ініціали)

Місевич В.О.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григорук О.П. Владимир В.В.  
(прізвище, ініціали) (підпис)