



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 09 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. П. Наєварадії 20

(найменування об'єкта)

« 16 » 09 20 25 р.

Бригада у складі _____

*Матвійчук А.В.; Канок А.А.;
Муромчук О.В.; Курєров А.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*м. Вінниця
вул. П. Наєварадії 20*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 32-35 см; φ 25-10 см; φ 20-8 см.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі обводи: φ 25-1 см; φ 20-3 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крайні (сумові): φ 25-1 см; φ 20-1 см; Пробкові: φ 20-2 см.
Муромчук з'єднання: φ 25-1 см; φ 20-3 см.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад ВІДРАБАС*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Контрарізка φ 32-1 см; φ 25-1 см.
Муромчук: φ 32-1 см.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: високало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбирання газопровода
На момент перевірки акт ДВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мурісо В.В.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

Муркешук О.В.

(прізвище, ініціали)

Курєров А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Вір турішеу вільмовичев

(прізвище, ініціали)

(підпис)