



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопостачання обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця
вул. Г. Нагєвєрдєї 32
(найменування об'єкта)

« 16 » 09 2025 р.

Бригада у складі Димчевіс О.І. Міценко В.О. Гєрдєєв В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Г. Нагєвєрдєї 32
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопостачання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-14м; φ 40-9м; φ 25-6м; φ 20-14м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробов. φ φ 20-3мб; штов. φ 20-1мб;
мудров. з'єдн.: φ 50-1мб; φ 20-4мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад Vibro

- ліквідація виявлених витоків газу: кр φ 20-1мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час перевірки акти ФВМ не подано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Демішев О.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір підпису відповідальних
(прізвище, ініціали) (підпис)