

м + 44

4



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Київ
вул. Д. Гаврицького 68
(найменування об'єкта)
« 6 » 10 20 15 р.

Бригада у складі Весеоловський В.І. Курцов А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київ
вул. Д. Гаврицького 68
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 25-104

осердний ввід (увідний газопровід (характеристики г-ду)) Ф 25-2 м

у фсе (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) Ф 25-2 м
мешка Ф 25-2 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Креслав. О. Г. Островський
мешка
 - ліквідація виявлених витоків газу; К/2 Ф 25-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В. А. Сидоренко

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; В. С. Сидоренко

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; М. В. Рогов

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; М. В. Рогов

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; М. В. Рогов

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. М. В. Рогов

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: М. В. Рогов

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

М. В. Рогов
(прізвище, ініціали)

М. В. Рогов
(прізвище, ініціали)

М. В. Рогов
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

М. В. Рогов
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа М. В. Рогов М. В. Рогов
(прізвище, ініціали) (підпис)