



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця Д. Негал №135
(найменування об'єкта)

« 26 » 09 2025 р.

Бригада у складі

Дробенко Ю.Т., Діброва С.А.,
Резенко В.О., Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціал)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця Д. Негал №135
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ40 - 20 м; φ25 - 10 м; φ20 - 14 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі відвід: φ20 - 5 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранові): φ20 - 5 м; Муфтові з'єднання: φ20 - 5 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія та прилад ГІВРА-613

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: φ40 - 2 м; φ20 - 1 м;
Конотражка: φ40 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопровода
На місцях перевірки акт ДВР
не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чусіко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Дубелько Ю.Т.
 (прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
 (прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
 (прізвище, ініціали)
Матвигук А.В.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку відсутній
 (прізвище, ініціали) (підпис)