



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця №10
буль. Д.Негаєв №5
(найменування об'єкта)

« 26 » 09 20 25 р.

Бригада у складі

Алексєєв О.Ю., Веселовський В.П.,
Гордієнко В.М., Дмитрієнко М.В.,
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
буль. Д.Негаєв №5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ32-10м; φ25-10м; φ20-14м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: φ20-4мт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ20-4мт; Муфтові з'єднання: φ20-4мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

приклад емульсії та приклад Vebra-APS

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран (відключаючий): φ32-2мт;
φ20-2мт; Контргайт: φ31-1мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у вхідні та на горнила, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено по робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розроблено, газопроводів на місцях перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуйко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

Горбаченко В.М.
(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сарашко по будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)