



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
в.к. Звонігурська Т
« 17 » 08 20 25 р. (найменування об'єкта)
Бригада у складі Мисенко В.О. Матвійчук М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

в.к. Звонігурська Т
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ф40-8м, Ф32-10м, Ф25-10м, Ф20-30м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи Ф20-4мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

окремі Ф20-4мм

мюрса Ф20-4мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: краса, без витоків;

мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: краса Ф20-4мм,
Ф20-10мм, мюрса Ф20-4мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не у робочому стані
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню.

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роді'аль ОФ
(прізвище, ініціали)
Кішченко ІЗО
(прізвище, ініціали)
Кішченко ІЗВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармиско по будинку будинок
(прізвище, ініціали) (підпис)